


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
Северо-Западного управления
Ростехнадзора


О.С. Венков

28 августа 2026 г.

ПРОГРАММА

**проведения оценки обеспечения готовности
Любытинского муниципального округа
Новгородской области
к отопительному периоду 2026-2027 гг.**

Великий Новгород
2026 год

1. Программа проведения оценки обеспечения готовности Любытинского муниципального округа Новгородской области (далее – Любытинский муниципальный округ) к отопительному периоду 2026-2027 гг. (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон № 190-ФЗ), Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004, Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – Правила) и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – Порядок), утвержденными приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

2. Оценка обеспечения готовности Любытинского муниципального округа к отопительному периоду осуществляются комиссией (далее – Комиссия), образованной приказом и.о. руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора от 05 августа 2026 года № ПР-240-424-о «О создании комиссий по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальных образований». Представитель органа исполнительной власти Новгородской области, осуществляющего полномочия в сфере теплоснабжения, включается в состав Комиссии по согласованию.

3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с настоящей Программой. Состав Комиссии приведен в приложении 1 Программы.

Число членов Комиссии, включая ее председателя и заместителя председателя, должно быть нечетным. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.

Председатель Комиссии обязан: возглавлять Комиссию и руководить ее деятельностью, координировать работу Комиссии, определить срок выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду.

Члены Комиссии обязаны: лично участвовать в заседаниях Комиссии, ознакомиться с материалами (подготовленными и представленными Комиссии документами, подтверждающими выполнение требований, установленных частью 3 статьи 20 Закона № 190-ФЗ, пунктом 8 Правил) Любытинского муниципального округа в объеме достаточном для принятия решения об уровне готовности к отопительному периоду, соблюдать сроки, установленные настоящей Программой, определять значения показателей готовности, применяемых в оценочном листе и осуществлять расчет индекса готовности, соблюдать установленные Комиссией ограничения на разглашение информации. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов оценки обеспечения готовности Любытинского муниципального округа к отопительному периоду, сообщить об этом до начала работы Комиссии, а при возникновении конфликта интересов в

процессе работы Комиссии – до принятия решения об уровне готовности к отопительному периоду.

Члены Комиссии имеют право участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому Комиссией.

При несогласии члена Комиссии с выводами Комиссии к Акту оценки обеспечения готовности Любытинского муниципального округа к отопительному периоду (далее – Акт; форма приведена в приложении 2 Программы) прилагается особое мнение такого члена Комиссии. Особое мнение должно содержать необходимые обоснования со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты.

Дата начала проведения оценки обеспечения готовности: 16 сентября 2026 года. Срок проведения оценки обеспечения готовности не более 30 календарных дней с даты начала проведения оценки обеспечения готовности. Оценочный лист для расчета индекса готовности Любытинского муниципального округа к отопительному периоду (далее – оценочный лист, ссылка приведена в приложении 3 Программы).

Комиссия уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора – www.szap.gosnadzor.ru, а также посредством письменного уведомления.

4. При оценке готовности Любытинского муниципального округа к отопительному периоду проверяются выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленные пунктом 8 Правил.

В целях обеспечения готовности к отопительному периоду Любытинский муниципальный округ обязан подготовить и представить Комиссии с сопроводительным письмом документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду.

5. Результаты оценки обеспечения готовности Комиссией оформляются Актом, который составляется не позднее одного дня с даты завершения оценки обеспечения готовности Любытинского муниципального округа к отопительному периоду. К Акту прилагается заполненный оценочный лист.

6. В Акте содержатся выводы Комиссии по итогам оценки обеспечения готовности. В отношении Любытинского муниципального округа устанавливается уровень готовности к отопительному периоду (далее – уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности Любытинского муниципального округа определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочном листе.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности «Не готов» – если индекс готовности меньше 0,8;
- уровень готовности «Готов с условиями» – если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
- уровень готовности «Готов» – если индекс готовности больше либо равен 0,9.

7. Акт составляется в двух экземплярах. Один экземпляр Акта выдается представителю администрации Любытинского муниципального округа. Материалы (рассмотренные Комиссией документы, подтверждающие выполнение требований, установленных частью 3 статьи 20 Закона № 190-ФЗ, пункта 8 Правил) хранятся у ответственного государственного инспектора Северо-Западного управления Ростехнадзора до окончания отопительного периода 2026-2027 гг.

8. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указываются выявленные замечания к выполнению требований по обеспечению готовности и срок устранения выявленных замечаний – не позднее 15 октября 2026 года.

В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний к выполнению (невыполнению) требований по обеспечению готовности проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выявленных замечаний, по результатам которой Комиссией составляется новый Акт и прилагается новый оценочный лист.

9. Паспорт (форма приведена в приложении 4 Программы) обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – Паспорт) составляется Комиссией, и выдается Северо-Западным управлением Ростехнадзора в течение 5 рабочих дней со дня подписания Акта, в случаях, если в отношении Любытинского муниципального округа установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении Любытинского муниципального округа уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний Комиссии и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка.

10. В случае не устранения замечаний на 20 ноября 2026 года Любытинский муниципальный округ обязан продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности Любытинского муниципального округа, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора – www.szar.gosnadzor.ru. в срок до 1 декабря 2026 года.

Состав комиссии
по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду
Любытинского муниципального округа

Председатель – Венков Олег Сергеевич, заместитель руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Заместитель председателя – Леонтьев Сергей Сергеевич, начальник отдела по государственному энергетическому надзору по Новгородской области Северо-Западного управления Ростехнадзора (далее – Новгородский ОЭнН).

Члены комиссии:

- Васильева Светлана Александровна, заместитель начальника Новгородского ОЭнН;
- Езин Валерий Михайлович, главный государственный инспектор Новгородского ОЭнН;
- Журавлёва Ирина Федосовна, главный государственный инспектор Новгородского ОЭнН;
- Шилина Ирина Владимировна, служащий высшей категории отдела по коммунальной инфраструктуре Министерства ЖКХ и ТЭК по Новгородской области.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юр. адрес: ул. Гагаринская, д. 14, литера А, Санкт-Петербург, 191187
Почтовый адрес: ул. Германа, д. 25, Великий Новгород, 173003
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: novgorod@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56
телефон/факс: (812) 73-85-...

**АКТ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
2026 - 2027 гг.**

№ 44-000-000/А

Великий Новгород,
ул. Германа, д.25, 3 этаж
(место составления акта)

« XX » 20 26 года
(дата составления акта)

Комиссия, образованная приказом и.о. руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора от 05 августа 2026 года № ПР-240-424-о «О создании комиссий по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальных образований»,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от 28 августа 2026 года, утвержденной заместителем руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Венковым О.С.

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с 16 сентября 2026 года по 15 октября 2026 года в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду Любытинского муниципального округа

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
Любытинский муниципальный округ	

Приложение:

Оценочный лист для расчета индекса готовности

к отопительному периоду Любытинского муниципального округа на ___ л. в 1 экз.

Председатель комиссии:

Заместитель руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора

_____/Венков О.С./
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя:

Начальник Новгородского ОЭнН
_____/Леонтьев С.С./
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Заместитель начальника Новгородского ОЭнН
_____/Васильева С.А./
(подпись, расшифровка подписи)

Главный государственный инспектор
Новгородского ОЭнН
_____/Езин В.М./
(подпись, расшифровка подписи)

Главный государственный инспектор
Новгородского ОЭнН
_____/Журавлёва И.Ф./
(подпись, расшифровка подписи)

Служащий высшей категории отдела по коммунальной инфраструктуре
Министерства ЖКХ и ТЭК по
Новгородской области
_____/Шилина И.В./
(подпись, расшифровка подписи)

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду ознакомлен один экземпляр акта получил:

« » 20 г

_____/_____
(подпись, расшифровка подписи представителя
Любытинского муниципального округа)

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

для расчета индекса готовности к отопительному периоду

Любытинского муниципального округа

**в Приложении № 1 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от
13.11.2024 № 2234.**

ПАСПОРТ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
2026 - 2027 гг.

Выдан Любытинскому муниципальному округу
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности
к отопительному периоду)

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от «XX» _____
2026 года № 44-000-000/А.

Председатель комиссии:

Заместитель руководителя Северо-
Западного управления Ростехнадзора

_____/Венков О.С./
(подпись, расшифровка подписи, печать)